

**Minimális követelmények sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás
alatt álló gázzal működő eszközök és berendezések üzemeltetéséhez****1 Sűrítettgáz- tartályok (palackok)**

- 1.1 Kizárólag olyan LPG rendszerek használhatóak, amelyek technikailag megfelelnek a cseppfolyósított gáz alkalmazási elveinek (BGV D 34), illetve rendelkeznek CE-jelöléssel.
- 1.2 A palackokat úgy kell elhelyezni, hogy azok nyilvánosság számára ne legyenek elérhetők. Illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a szerelvényhez.
- 1.3 A gázberendezéseket megfelelő csővezetékekhez kell csatlakoztatni. Mobil gázberendezések esetében az 1.4 pontban leírt tömlővezetékek is használhatók. Azok a megfelelő csövek, melyek ellenállnak a kémiai-, hő- és mechanikai terheléseknek.
- 1.4 Max. 40 cm hosszú cső- és tömlővezetékek esetén egy nagynyomás-növekedést megakadályozó biztonsági berendezés szükséges.
40 cm-nél hosszabb tömlővezetékek esetén szintén egy nagynyomás-növekedést megakadályozó biztonsági berendezés, illetve megtörés elleni védelem szükséges.
- 1.5 Ha a munkaterületen fenn áll a tömlővezetékek károsodásának veszélye, akkor ilyen esetekben "erős mechanikai hatásoknak ellenálló" tömlők használata javasolt.
- 1.6 A palackokat függőleges, stabil helyzetben kell elhelyezni.
- 1.7 14 kg-nál nehezebb palackokat csak a szabadban és csak jóváhagyott, nem éghető, zárt palack-szekrényekben (padló- és mennyezeti szellőzőnyílással) vagy védőburkolatban lehet elhelyezni.
- 1.8 Maximum két 14 kg-os rögzített palack használható egyszerre (attól függetlenül, hogy a palackok tele vannak, részben vagy teljesen üresek).
- 1.9 Amennyiben több, mint két gázpalackra van szükség, ezeket a egy a berendezéstől különálló, engedélyezett, megjelölt, nem éghető, zárható és jól szellőztetett palacktárolóban kell elhelyezni. A tárolókat zárva kell tartani.
- 1.10 A palacktárolókat tömör csővezetékekkel lehet csatlakoztatni.
- 1.11 Egyidejűleg maximum 8 gázpalack használható. Münsterplatz-on tartott rendezvények esetén maximum 6 palack lehet egyszerre használatban.
- 1.12 A palackokat nem lehet csarnokban/sátrakban, stand mellett vagy föld alatti helyiségekben tárolni.
- 1.13 Die Verwendung von Flüssiggasflaschen in Versammlungsstätten und fliegenden Bauten ist nur zu kurzzeitigen, bei den Bürgerdiensten (BD I) der Stadt Ulm und der Brand-

schutzdienststelle, Sachgebiet Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz angemeldet, Demonstrationszwecken zulässig. Die Gasflaschen sind unmittelbar nach der Vorführung zu schließen und aus der Versammlungsstätte zu entfernen. Dauerbetrieb ist nicht zulässig.

- 1.14 A csatlakoztatott gázpalackok kiürítéséhez egy megfelelő védőterületet (épületben 2 m, szabadban 1 m), kell biztosítani, ahol nincsenek csatornák, gyújtóforrások, nyílt láng és gyúlékony anyagok.
- 1.15 Kiállítótermekben gázpalackok standoknál való használata (pl. ételek elkészítéséhez) nem engedélyezett.
- 1.16 Hegesztési bemutatókat csak szakember végezhet a rendszer állandó felügyelete mellett.
Az üzemeltető felelős balesetek és tűz megelőzéséért a megfelelő eszközök biztosításával és a megfelelő intézkedéssel.

2 Gázrendszerek tartályból történő ellátással

- 2.1 LPG-tartályok nem engedélyezettek.
- 2.2 Ha több palackra van szükség az 1.11 pontban feltüntetett mennyiségnél, kérvényezni lehet az ez alól való mentesítést.

Egy informális kérelmet kell benyújtani Ulm városának Bürgerdienste (BD I) részlegénél, egy másolatot pedig az Ulmi tűzoltóság "Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz" részleg részére. A kérelemhez csatolni kell egy helyszíni tervet, a tervezett tartálméretet, illetve a tartály tervezett felállítási helyét. A kérelemnek e rendezvény időpontja előtt legalább 8 héttel be kell érkeznie.

3 Üzemeltetés

- 3.1 Üzembehelyezés előtt kötelező a rendszer szakember által történő ellenőrzése a BGG 935 és BGG 937 alapján. Az ellenőrzést igazoló dokumentumot a helyszínen kell tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
- 3.2 Nyitvatartási időben a palackcsere nem megengedett.
- 3.3 Minden palackcsere után ellenőrizze a csatlakozó tömörségét szivárgáskereső spray segítségével.
- 3.4 A gázpalackokat és berendezéseket csak a gyártó által kiadott használati utasításnak megfelelően lehet használni.
- 3.5 Gázzal működő teraszfűtők használata általában nem megengedett a rendezvény területén.
- 3.6 A gázzal működő eszközöket csak olyan személyek üzemeltethetik, akik ismerik ezen eszközök működési elveit, tudatában vannak a gázhasználatra vonatkozó alapvető követelményeknek és megbízhatóan teljesítik a feladataikat.

